

АКТ
обследования объекта № 3
Центральная библиотека МКУК «ЦБС» города Куйбышева Куйбышевского района
Новосибирской области.
г.Куйбышев, ул.Красная, 25.

**На предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию
инвалидами и другими маломобильными группами населения.**

« 10 » сентября 2025 г.

Комиссия в составе:

председателя – Галины Афанасьевны **Черкасовой**, директора МКУК «ЦБС»;
членов комиссии - Григория Владимировича **Могутова**, начальника
хозяйственного отдела;
Наталья Сергеевна **Жеренкова**, заведующей отделом
обслуживания читателей;

Проектная документация разработана проектным институтом ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева и утверждена заказчиком 30.10.1975г. Типовой (индивидуальный) проект 262-15-34.

Проектная документация согласована с Госгражданстроем, приказ № 248.

В состав проектной документации *не включен* раздел: «Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных граждан».

Дата начала строительства: 1987 год.

В ходе обследования элементов объекта установлено:

1. НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов объекта.
1	2	3	4	5
ВХОДНАЯ ЗОНА ДО ТАМБУРА.				
Крыльцо или входная площадка				
Высота входной площадки.(крыльца) от уровня земли.		Не установлен.	87 см.	
Габариты площадки ширина и глубина.	к	220X220 см. и более	530X330 см.	
Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45см.)	к о с	Наличие	91 см	
Нескользкое покрытие.	к о с г	Наличие	+	
Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	к о с г	Наличие	+	
Информация с указанием предназначения помещения.	г	Наличие	+	
Лестница крыльца:				

Утверждаю

Директор МКУК «ЦБС»

Г.А. Черкасова

2025г.



для служебного пользования

экз. № 1

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева

Куйбышевского района Новосибирской области

«Централизованная библиотечная система»

(полное наименование учреждения)

632382 Новосибирская область, г.Куйбышев, улица Красная, 25.

(место расположения учреждения)

январь 2025 г.

город Куйбышев

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУК «ЦБС» города Куйбышева



Г.А. Черкасова

января

2025 г.

**ПЛАН АДАПТАЦИИ ДЛЯ МГН
ОБЪЕКТА**

**Центральная библиотека Муниципального казенного учреждения культуры города
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованной
библиотечной системы» (ЦБ МКУК «ЦБС»)**

Новосибирская область, г. Куйбышев, улица Красная, 25.

На период: с «10» января 2025 г. по «10» января 2027 г.

№	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	Этапы работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия						
1.1	Осуществление необходимых мероприятий по адаптации объекта для доступа инвалидов		Обустроить рельефную тактильную полосу.		При наличии финансирования 20.00 тыс.руб.	До 2026г.	Могутов Г.В.
1.2			Установить кнопку вызова персонала		При наличии финансирования 10.00 тыс.руб.	Выполнено	Могутов Г.В.
1.3			Обустроить места отдыха и ожидания.		При наличии финансирования 100.00 тыс.руб.	Выполнено	Могутов Г.В.
2	Приобретение технических средств адаптации.						
2.1							
2.2							
2.3							
3	Ремонтные работы						
3.1	На территории объекта.					Выполнено	Могутов Г.В.
3.2	По входу в здание.					Выполнено	Могутов Г.В.